

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный Орган инспекции

Юридический адрес:  
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51  
Телефон, факс (3952)23-13-71  
Фактический адрес:  
665110, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Энгельса, д.8  
Телефон, факс  
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923  
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Едином реестре:  
№ RA.RU.21ИО01 от 26.08.2015 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

Заключение составлено: 21 февраля 2019 г.


1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 185 от 21.02.19 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
2. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Уковского муниципального образования - администрация городского поселения
3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Ук, ул. 40 лет Победы, 7
4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода подземного источника централизованного водоснабжения
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
6. Место отбора проб, проведения измерений: Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Камышет, ул. Рабочая, вода разводящая сеть скважины
7. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения: Договорные отношения

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** В объеме проведенных исследований установлено, что качество воды источника централизованного хозяйственного - питьевого водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" п. 3.2. по показателю нитраты.

Экспертное заключение составил(а):

Помощник врача по гигиене детей и подростков



Босько Н. Н.

И.о. технического руководителя:



Бурачкова Е.Н.

распечатано 21.02.2019

Экспертное заключение без протокола лабораторных испытаний (измерений) не действительно

стр. 1 из 1